

Данный файл представлен исключительно в ознакомительных целях.

Уважаемый читатель!

Если вы скопируете данный файл,

Вы должны незамедлительно удалить его сразу после ознакомления с содержанием.

Копируя и сохраняя его Вы принимаете на себя всю ответственность, согласно действующему международному законодательству .

Все авторские права на данный файл сохраняются за правообладателем.

Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено.

Публикация данного документа не преследует никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.

УДК 628.179

М.Д. Черносвитов – магистр, инженер

E-mail: mihail_che@mail.ru

Самарский государственный архитектурно-строительный университет

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ЧАСОВОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ

АННОТАЦИЯ

Представлены формулы (с выводом) для определения размеров потерь питьевой воды, как из зоны подачи насосной станции, так и в отдельных домах, по коэффициентам часовой неравномерности с выделением ночного периода. Приведено описание существующих методик определения размера утечек воды. Определен размер утечек воды для ряда реальных объектов известными методами и по предложенным формулам. Произведено сравнение полученных результатов. Предложена методика определения расчетного ночного коэффициента часовой неравномерности характерного для жилых домов с выбранной степенью благоустройства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потери воды, водопотребление, коэффициент часовой неравномерности.

M.D. Chernosvitov – magistrate, engineer

Samara State University of Architecture and Engineering

TECHNIQUE OF THE ESTIMATION OF LOSSES OF WATER ON FACTOR OF HOUR NON-UNIFORMITY

ABSTRACT

Formulas (with a conclusion) for definition of the sizes of losses of potable water, both from a zone of submission of pump station, and in separate houses, on factors of hour non-uniformity with allocation of the night period are presented. The description of existing techniques of definition of the size of outflow of water is resulted. The size of outflow of water for of some real objects by known methods and under the offered formulas is certain. Comparison of the received results is made. The technique of definition of settlement night factor of hour non-uniformity characteristic for apartment houses with the chosen degree of an accomplishment is offered.

KEYWORDS: losses of water, water consumption, factor of hour non-uniformity.

Описанные в литературе [1-8] методы оценки объема скрытых утечек можно разделить на три группы:

1. «Открытый» зональный метод. Участок зональных измерений на время производства замеров изолируется от остальной части водопроводной сети закрытием задвижек. Вода может поступать в зону сети через один или несколько питающих водоводов, оборудованных расходомерами. Объем скрытых утечек из наружной сети определяется как разность показаний расходомеров, установленных на питающих вводах зоны, и расходомеров, установленных на абонентских вводах, за один и тот же промежуток времени.

2. «Закрытый» зональный метод. Отличается от предыдущего метода тем, что на период измерений от сети отключаются все потребители воды в выбранной «закрытой» зоне. Величина скрытых утечек определяется по показаниям расходомеров, установленных на питающих вводах. Для определения потерь во внутридомовой сети при отсутствии водоразбора использование водомера можно заменить применением прибора инженера Панкевича [1] и соответствующей методикой определения объема воды, поступившей в сеть.

3. Определение объемов скрытых утечек на основании измерений ночных расходов. Этим методом определяют потери воды в отдельных районах (зонах водоснабжения) и утечки в зданиях.

При первом способе требуется наличие водосчетчиков на вводах потребителей, что не везде имеет место. Также необходимы монтажные работы по установке дополнительного оборудования, исправная работа задвижек на сети и т.д.

При втором способе требуется прекращение подачи воды потребителям, поэтому работы рекомендуется проводить в ночное время. Также необходимы монтажные работы по установке дополнительного оборудования, исправная работа задвижек на сети и т.д.

Третий метод основывается на замерах ночных расходов по результатам показаний водосчетчиков, установленных на повысительных насосных станциях или водопроводных вводах в домах. В методике [2] говорится о необходимости укомплектовки водосчетчиков узлом импульсного выхода, соединенного с приборами накопления информации.

Согласно Инструкции по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения [3] величина скрытых утечек воды $q_{скр}$, из водопроводной сети микрорайона:

$$q_{скр} = [\sum Q - (\sum Q_{аб} + \sum q_h)] \frac{24}{t}, \text{ м}^3/\text{сут} \quad (1)$$

где $\sum Q$ – объем поданной в сеть микрорайона воды в куб. м за t ч;

$\sum q_h$ – объем воды, не учитываемый средствами измерений;

$\sum Q_{аб}$ – объем воды, потребленный абонентами за тот же период.

Объем воды, не зарегистрированный средствами измерений, определяется по формуле:

$$W_{cb} = \sum_i^m q_i^{pop} \cdot n_i \cdot t_i, \text{ м}^3$$

где q_i^{pop} – порог чувствительности средства измерения, куб. м/ч;

n_i – число средств измерения данного калибра;

t_i – число часов работы средства измерения с расходами в пределах порога чувствительности;

m – число калибров средств измерения.

Если средствами измерений охвачены единичные жилые дома в каждой группе однотипных домов, то результаты должны быть увеличены пропорционально числу домов в каждой группе.

В работе [4] была предложена формула:

$$Q_{ут}^{сут} = 24q_h^{\min}, \quad (2)$$

где $Q_{ут}^{сут}$ – суточная величина утечки, $\text{м}^3/\text{сут}$;

q_h^{\min} – минимальный часовой ночной расход, $\text{м}^3/\text{ч}$.

Согласно Методике определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения [5] величина потерь (утечек) воды в здании $q_{ут}$ определяется по минимальному (мгновенному) ночному расходу воды и данным о напорах в дневное и ночное время, по формуле:

$$q_{ут} = q_{ноч} \left(4 + K \cdot 20 \cdot \sqrt[4]{\frac{H_{эф\ дн}}{H_{эф\ н}}} \right), \text{ м}^3/\text{сут}, \quad (3)$$

где: $q_{ноч}$ – минимальный (мгновенный) ночной расход воды, $\text{м}^3/\text{ч}$;

K – эмпирический коэффициент, равный 0,85;

$H_{эф\ дн}$ – эффективный напор в дневное время, м вод. ст.;

$H_{эф\ н}$ – эффективный напор в ночное время (с 1 до 5 ч), м вод. ст.

Для жилых домов вычисляется удельная величина ночного расхода и утечки на одного жителя $q_{ж\ ноч}$ и $q_{ж\ ут}$.

Также по Методике [5] определяют скрытые утечки в отдельных районах (зонах водоснабжения) по формуле (3), в которой вместо ночной утечки здания $q_{ут\ ноч}$ (скорее всего имеется ввиду минимальный (мгновенный) ночной расход $q_{ноч}$) используется скрытая утечка в ночное время по всей зоне водоснабжения $\sum q_{ут\ ноч}$:

$$q_{ут} = \sum q_{ут\ ноч} \left(4 + K \cdot 20 \cdot \sqrt[4]{\frac{H_{эф\ дн}}{H_{эф\ н}}} \right), \text{ м}^3/\text{сут}, \quad (4)$$

$$\sum q_{ут\ ночь} = q_{з\ ночь} - \sum q_{ж\ ут} - \sum q_{па\ ночь},$$

где: $q_{з\ ночь}$ – мгновенный ночной расход зоны водоснабжения;

$\sum q_{ж\ ночь}$ (видимо, подразумевается $\sum q_{ж\ ут}$) – общие ночные утечки в жилых домах:

$$\sum q_{ж\ ночь} = q_{ж\ ночь} \cdot N_{ж},$$

$N_{ж}$ – количество жителей в зоне водоснабжения.

Величина $q_{ж\ ночь}$ устанавливается по статистически достоверной выборке домов, принятой для системы коммунального водоснабжения.

$\sum q_{па\ ночь}$ – ночные расходы прочих абонентов, полученные на основе замеров или обработки статистических данных о водопотреблении;

Определение суточной скрытой утечки

Получение приведенной выше формулы (3) описано в работах [2, 6]. Там же приводится приближенная формула, не учитывающая колебание напора на вводе в здание, для определения величины утечки:

$$Q_{ут}^{сут} = 21(q_{н}^{факт} - q_{н\ пол})N, \text{ л/сут}, \quad (5)$$

где: $q_{н}^{факт}$ – фактический удельный ночной (с 1 до 5 ч) расход, л/(ч·чел);

$q_{н\ пол} = 0,2$ – величина полезного водопотребления в ночные часы, л/(ч·чел);

N – число жителей в жилом здании (районе), чел.

В работе [7] величина утечки определяется по формуле:

$$Q_y = (14,4 \times 15,1) \cdot q_4 - 0,001 \cdot U, \text{ м}^3/\text{сут},$$

где q_4 – расход между тремя и четырьмя часами, $\text{м}^3/\text{ч}$;

U – число жителей.

В скобках указан интервал, значение коэффициента зависит от числа квартир. При числе квартир более 250 формула определения утечки имеет вид:

$$Q_y = 14,4 \cdot q_4 - 0,001 \cdot U, \text{ м}^3/\text{сут}, \quad (6)$$

В работах [8, 9] оценка суточной величины утечек воды в жилом доме современного благоустройства производится по следующим формулам:

при переменном давлении на вводе:

$$q_{ут}^{сут} = K \left[\sum_{i=1}^4 (q_{phi}^h - q_n^h) + \sum_{i=5}^{24} (4,02 \cdot H_i^2 + 0,29 \cdot H_i) \frac{N}{U} \right], \quad (7)$$

при наличии регуляторов давления на вводе:

$$q_{ут}^{сут} = K \left[4(q_{cp}^h - q_n^h) + 20(4,02 \cdot H_{cp}^2 + 0,29 \cdot H_{cp}) \frac{N}{U} \right], \quad (8)$$

где K – коэффициент, ограничивающий возможное завышение величин утечек воды:

$$K = \frac{q_{cp}^h - q_n^h}{q_{cp}^h},$$

q_{phi}^h – фактический удельный расход воды в ночные часы суток от 1 до 5 ч, л/(ч·чел);

q_n^h – полезный расход воды в ночные часы суток, л/(ч·чел);

H_i – давление на вводе, МПа;

H_{cp} – среднее значение давления, МПа;

N – количество квартир в доме;

U – количество жителей в доме.

Следует заметить, что в методиках определения утечек воды по ночному минимальному расходу [5, 6], период минимального расхода считается с 0⁰⁰ до 5⁰⁰. При замерах средний расход с 0⁰⁰ до 5⁰⁰ составил 2,17 л/(ч·чел), а с 2⁰⁰ до 5⁰⁰ – 1,35 л/(ч·чел). Разница составляет 0,82 л/(ч·чел) (или 61 %), что при определении размера утечки по этим методикам даст значительное завышение результата. В

методиках полезный ночной расход считается 0,2 л/(ч·чел), что в 10,9 раза меньше среднего ночного расхода, полученного при замерах.

Для вывода формулы для определения размера утечки рассмотрен случай, когда повысительная насосная станция подает воду в жилой дом. Наиболее характерными периодами водопотребления считаются два периода: ночной (с 1 до 5 часов ночи) и дневной (остальные 20 часов). Ночной период характеризуется наименьшим полезным водопотреблением и максимальными избыточными напорами в сети. Для дневного периода характерны большие часовые расходы и меньшее избыточное давление.

Размер утечки изменяется пропорционально изменению квадратного корня из давления в месте утечки [5, 10].

$$q^{ut} = M \cdot \sum \text{щ} \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot H},$$

где M – коэффициент расхода,

$\sum \text{щ}$ – сумма площадей поперечного сечения отверстий,

g – ускорение свободного падения, $\text{м}/\text{с}^2$,

H – напор в месте утечки.

Выразим ночной коэффициент часовой неравномерности утечки через давление в сети:

$$K_h^{ut} = \frac{q_h^{ut}}{q_{cp}^{ut}} = \frac{M \cdot \sum \text{щ} \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot H_h}}{M \cdot \sum \text{щ} \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot H_{cp}}} = \sqrt{\frac{H_h}{H_{cp}}},$$

где q_h^{ut} – ночная (с 1 до 5 часов) утечка, $\text{м}^3/\text{ч}$;

q_{cp}^{ut} – среднечасовая суточная утечка, $\text{м}^3/\text{ч}$;

H_h – средний напор в сети в ночное время (с 1 до 5 часов), м;

H_{cp} – средний в течение суток напор, м.

Подачу насосной станции в ночное время q_h^{HC} , $\text{м}^3/\text{ч}$, запишем как сумму ночного водопотребления и ночной утечки:

$$q_h^{HC} = q_h^{\text{дом}} + q_h^{ut} \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

где $q_h^{\text{дом}}$ – среднечасовое ночное (с 1 до 5 часов) потребление дома, $\text{м}^3/\text{ч}$.

Выразим ночные расходы через среднечасовые расходы и ночные коэффициенты часовой неравномерности:

$$K_h^{HC} \cdot q_{cp}^{HC} = K_h^{\text{дом}} \cdot q_{cp}^{\text{дом}} + K_h^{ut} \cdot q_{cp}^{ut},$$

где K_h^{HC} – средний ночной коэффициент часовой неравномерности подачи насосной станции;

$K_h^{\text{дом}}$ – средний ночной коэффициент часовой неравномерности потребления дома;

K_h^{ut} – средний ночной коэффициент часовой неравномерности утечки.

Представим среднее водопотребление как разность средней подачи насосной станции и средней утечки:

$$K_h^{HC} \cdot q_{cp}^{HC} = K_h^{\text{дом}} \cdot (q_{cp}^{HC} - q_{cp}^{ut}) + K_h^{ut} \cdot q_{cp}^{ut}.$$

Выразим величину среднечасовой утечки:

$$q_{cp}^{ut} = q_{cp}^{HC} \frac{K_h^{HC} - K_h^{\text{дом}}}{K_h^{ut} - K_h^{\text{дом}}}.$$

Подставим ночной коэффициент часовой неравномерности утечки выраженный через давление:

$$q_{cp}^{ut} = q_{cp}^{HC} \frac{K_h^{HC} - K_h^{\text{дом}}}{\sqrt{H_h/H_{cp}} - K_h^{\text{дом}}}.$$

Умножая обе стороны равенства на 24, получим формулу для определения размера суточной утечки:

$$Q^{ут} = Q^{HC} \frac{K_h^{HC} - K_h^{\text{дом}}}{\sqrt{H_h/H_{cp}} - K_h^{\text{дом}}} , \quad (9)$$

где $Q^{ут}$ – суточная утечка из водопроводной сети, $\text{м}^3/\text{сут}$;

Q^{HC} – суточная подача насосной станции, $\text{м}^3/\text{сут}$.

Если насосная станция подает воду в группу однотипных жилых домов, то в формуле вместо среднечасового ночного потребления дома нужно подставить сумму ночного потребления всех домов, что не влияет на конечный результат (9).

Для насосных станций с частотно регулируемым приводом насосов давление в сети остается постоянным, а формула (9) имеет вид:

$$Q^{ут} = Q^{HC} \frac{K_h^{HC} - K_h^{\text{дом}}}{1 - K_h^{\text{дом}}} \quad (10)$$

В качестве ночного коэффициента часовой неравномерности для жилых домов рекомендуется использовать величину, характерную для жилых домов с данной степенью благоустройства, определенную на основании статистической обработки ряда натурных измерений.

Если уравнения (9) и (10) составить относительно ввода в дом, т.е. определять размер утечек, сравнивая динамику прохождения воды через ввод и потреблением воды, характерным для дома без утечек, вместо напора нужно использовать эффективный напор:

$$H_{\text{эфф}} = H_{\text{вв}} - 0,5H_{\text{зд}}$$

где $H_{\text{вв}}$ – напор на вводе в здание, м;

$H_{\text{зд}}$ – высота здания, м.

Формулы для определения утечек в доме имеют вид:

$$Q^{ут} = Q^{\text{дом}} \frac{K_h^{\text{дом}} - K_h^{\text{мин}}}{\sqrt{H_{\text{эфф}}/H_{\text{эфф cp}}} - K_h^{\text{мин}}} \quad (11)$$

$$Q^{ут} = Q^{\text{дом}} \frac{K_h^{\text{дом}} - K_h^{\text{мин}}}{1 - K_h^{\text{мин}}} , \quad (12)$$

где $K_h^{\text{мин}}$ – ночной коэффициент часовой неравномерности, характерный для жилых домов с данной степенью благоустройства при отсутствии утечек;

$H_{\text{эфф}} h$, $H_{\text{эфф cp}}$ – средние эффективные напоры в ночные времена и в течение суток соответственно.

Для применения представленных формул (11) и (12) является важным определение $K_h^{\text{мин}}$. При натурных замерах в четыре домах с одинаковой степенью благоустройства в разных районах города ночной коэффициент часовой неравномерности изменялся от 0,25 до 0,40 (табл. 1). С другой стороны, принимая по литературным данным полезный ночной расход 0,2 л/(ч·чел) при полезном удельном суточном водопотреблении $Q^{\text{мин}} = 200 \text{ л}/(\text{ч}\cdot\text{чел})$, коэффициент $K_h^{\text{мин}}$ составит 0,024, при $Q^{\text{мин}} = 250 \text{ л}/(\text{ч}\cdot\text{чел})$ $K_h^{\text{мин}} = 0,019$, $Q^{\text{мин}} = 300 \text{ л}/(\text{ч}\cdot\text{чел})$ $K_h^{\text{мин}} = 0,016$.

В [11] говорится, что ночной расход при отсутствии утечек меньше 1 % $Q_{\text{сут}}$. Следовательно, коэффициент часовой неравномерности меньше 0,24.

Определить размер коэффициента $K_h^{\text{мин}}$, а также размер полезного суточного водопотребления $Q^{\text{мин}}$ можно способом которым определены коэффициенты для формулы (3). Согласно [2] значения эмпирических коэффициентов, которые не могут быть непосредственно измерены, могут быть рассчитаны на основе результатов экспериментов. Методически расчет $K_h^{\text{мин}}$ базируется на гипотезе, что в однотипных многоквартирных жилых зданиях, расположенных в одной климатической зоне, удельное суточное водопотребление должно быть примерно равным. Разница в суточном водопотреблении объясняется главным образом утечками воды.

Как следует из выражения (11), рассчитываемая величина утечки воды $Q^{ут}$ будет изменяться при варьировании значения K_h^{\min} . Правильность выбора этого значения оценивается по приведенным расходам воды $Q_{пр}$, которые представляют собой разность между фактическим водопотреблением в здании (измеренный суточный расход) и рассчитанной по выражению (11) величиной утечки воды:

$$Q_{пр} = Q_{дом} - Q^{ут}.$$

Разброс значений вычисленных таким образом приведенных расходов воды для достаточно широкой выборки жилых зданий будет тем меньше, чем правильнее будет выбрано численное значение K_h^{\min} . Критерием правильности выбора значений K_h^{\min} следует принять минимум коэффициента вариации приведенных расходов воды для соответствующих выборок зданий $V[S(Q_{пр})/M(Q_{пр})]$. Принятый критерий является одновременно функцией как среднего значения $M(Q_{пр})$, так и дисперсии (среднеквадратичного отклонения) $S(Q_{пр})$ этой величины. Использование этого критерия позволяет обоснованно наложить ограничения на снижение среднего по выборке значения приведенного удельного суточного расхода, чего не удается сделать, если за критерий правильности выбора величины K_h^{\min} принять минимальное значение дисперсии приведенных расходов воды.

В городе Самара в 2008-09 гг. были выполнены замеры расходов холодной воды в ряде жилых домов. Все дома имеют одинаковую степень благоустройства. В таблице 1 приведены результаты определения размера утечки по предложенной формуле при разных коэффициентах K_h^{\min} .

Таблица 1

Зависимость величины утечки от K_h^{\min}

Объект	$K_h^{\text{дом}}$	$Q^{ут}$ в процентах от $Q_{\text{дом}}$ при K_h^{\min}					
		0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25
Дом 1	0,40	25,0	24,1	23,1	22,1	21,1	20,0
Дом 2	0,27	8,8	7,6	6,4	5,2	3,9	2,7
Дом 3	0,25	6,3	5,1	3,8	2,6	1,3	0,0
Среднее значение	0,31						

Также были выполнены замеры расходов и напоров на нескольких повысительных насосных станциях, подающих воду в группы однотипных жилых домов.

Для сравнения представленных методик определения размера утечек воды были использованы графики подачи воды и изменения давления 11-и повысительных насосных станций и 3-х жилых домов. Результаты представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Потеря воды во внутридворовых сетях (в числителе в л/(сут·чел) в знаменателе в % от суточной подачи насосной станции)

Объект	$q_{\text{сут}}$, л/(сут·чел)	K_h^{HC}	Формула расчета		
			(1)	(2)	(9, 10)
НС 1	341,7	0,53	179,5 52,4	164,3 48,1	106,5 31,2
НС 2	259,1	0,62	126,3 48,7	117,0 45,1	114,2 44,1
НС 3	363,1	0,58	-	188,9 52,0	141,8 39,1
НС 4	383,3	0,62	-	203,6 53,1	172,5 45,0
НС 5	349,4	0,53	-	154,2 44,1	110,7 31,7
НС 6	338,4	0,54	-	158,2 46,8	112,7 33,3
НС 7	337,4	0,66	-	70,7 21,0	171,8 50,9
НС 8	345,3	0,62	-	147,8 42,8	143,5 41,6

НС 9	364,6	0,54	-	171,9 47,1	118,4 32,5
НС 10	311,9	0,50	-	78,1 25,0	83,5 26,8
НС 11	299,1	0,58	-	159,2 53,2	116,9 39,1

Таблица 3

**Потеря воды в зданиях (в числителе в л/(сут·чел)
в знаменателе в % от суточного потребления дома)**

Объект	q _{сут} , л/(сут·чел)	Формула расчета					
		(2)	(3)	(5)	(6)	(7, 8)	(11, 12)
Дом 1	162,5	-	-	52,1 32,0	17,0 10,5	27,7 13,4	34,2 21,1
Дом 2	222,1	32,8 14,8	28,7 12,9	46,8 21,1	26,6 12,0	21,5 9,7	5,2 3,9
Дом 3	224,9	11,8 5,2	10,3 4,6	45,1 20,0	30,9 13,7	17,7 7,9	2,9 1,3

Для формул (9) и (10) принято $K_h^{\text{дом}} = 0,31$, для формул (11) и (12) принято $K_h^{\text{мин}} = 0,24$.

Дом 1 получает воду от НС 1.

Для расчетов по формулам (7), (8) заселенность квартир принята равной 3 чел/кв.

Предложенная в статье методика имеет ряд преимущественных отличий от других методов.

Во-первых, использование ночного расхода (с 1 до 5 часов) для определения размера утечки предпочтительнее минимального часового и, тем более, минимального мгновенного расхода. Это объясняется тем, что на практике возможны случаи, при которых счетчики, установленные в домах, работают в условиях, значительно отличающихся от тех, при которых допускают минимальную погрешность [12, 13]. Для определения минимального мгновенного расхода требуется наличие соответствующего оборудования.

Во-вторых, не используется такая величина, как полезное ночные водопотребление, значение которой (0,2 л/(ч·чел)) было определено более сорока лет назад и требует уточнения в современных условиях. Помимо этого, в разных методиках с этой величиной сравниваются разные величины: средний ночной расход, минимальный часовой расход и минимальный мгновенный расход. Фактический ночной расход, помимо полезного потребления и утечек, содержит непроизводительные потери, которые согласно этим методикам относятся к утечкам. Не требуется информация о числе жителей в районе, обслуживаемом насосной станцией, и в каждом доме.

В-третьих, для определения коэффициентов неравномерности возможно использование накладных расходомеров, применение которых на действующих сетях для измерения расхода воды затруднено изменением живого сечения труб.

Выводы

Предложена методика определения размера утечек воды по коэффициентам часовой неравномерности с выделением ночного периода.

Возможно определение потери воды, как из зоны подачи повышительной насосной станции, так и в отдельных домах.

Описанная методика имеет ряд принципиальных отличий от общеизвестных.

Определение размера утечки из зоны подачи повышительной насосной станции возможно на основании замеров только на насосной станции и ночного коэффициента часовой неравномерности, характерного для жилых домов с данной степенью благоустройства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Инструкция по борьбе с утечками и потерями воды на городских водопроводах. – М.: Стройиздат, 1973. – 80 с.

2. Кожинов И.В., Добровольский Р.Г. Устранение потерь воды при эксплуатации систем водоснабжения. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1988. – 348. с.: ил.
3. Инструкция по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения. Утверждена Постановлением Госстроя России от 31 марта 2000 г.
4. Сапожников М.М. Борьба с утечкой воды из водопроводов. – М.: МКХ РСФСР, 1958.
5. Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения. Утверждена Приказом Минпромэнерго России от 20 декабря 2004 г. № 172.
6. Майзель М.П., Кожинов И.В., Добровольский Р.Г. и др. Оценка величины утечек воды в жилых зданиях // Водоснабжение и санитарная техника, 1977, № 8. – С. 6-9.
7. Гейнц В.Г., Обельченко И.О. Об определении размеров утечек в водопроводах жилых зданий // Сб. трудов НИИ санитарной техники «Отопительное оборудование, санитарно-технические приборы и арматура». – М., 1974, № 43. – С. 129-138.
8. Свинцов А.П. Гидравлические и технологические основы водосбережения в жилищном фонде. Автореф. дис. ... докт. техн. наук. – М., 2003. – 36 с.
9. Свинцов А.П., Скотников Ю.А. Пути устранения потерь воды в жилых зданиях // Водоснабжение и санитарная техника, 1988, № 1. – С. 22-23.
10. Курганов А.М., Федоров Н.Ф. Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1978. – 424 с., ил.
11. Лобачев П.В., Шевелев Ф.А. Водомеры для водопроводов и канализации. Изд. 3-е, исправ. и доп. – М.: Стройиздат, 1964. – 150 с.
12. Свинцов А.П. Приборный учет количества использованной водопроводно-канализационной продукции в жилых зданиях // Сантехника, 2006, № 4.
13. Свинцов А.П. Реализация продукции водопроводно-канализационных предприятий на рынке жилищного фонда: Монография. – М., 2007. – 269 с.: ил.