



УСТАНОВЛЕННЫЕ НАСОСЫ:

К 45/55 с электродвигателем N=15 кВт;

К 90/35 с электродвигателем N=22 кВт;

Рабочий насос

К 45/55 с электродвигателем N=15 кВт;

КПД 47-49%

Удельные затраты на подачу 1 м³ воды – 290 вт/м³

УСТАНОВЛЕННЫ НАСОСЫ:

COR-2 MVI 1604-6/CR

насосная установка

с частотным преобразователем

Мощность каждого насосного агрегата – 3,0 кВт

Удельные затраты электроэнергии – 130 вт

**Экономия электроэнергии по данным службы
эксплуатации – 50 %**





УСТАНОВЛЕННЫ НАСОСЫ:

К 45/30 (Q=45 м³/час; H=30 м, N=7,5 кВт)

3 К - 6а (Q=28 м³/час; H=46 м N=11 кВт)

г. Бэлць. Повысительная насосная станция "КОНЕВА – 24" **после модернизации**



УСТАНОВЛЕННЫ НАСОСЫ: Насосная станция COR-2 MVI 1603 со щитом автоматики и частотным преобразователем
Снижение удельного потребления электроэнергии – 62,5 %